

07.09.2026

г. Москва

Добрый день!

Управляющая организация ООО «ПИК-Комфорт Сириус» рассмотрела Ваше обращение по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д 8, к. 3

Сообщаем следующее: пожарная сигнализация отключена, все системы перезапущены и работают в штатном режиме. Вентиляционная система проверена, перезапущена и работает в штатном режиме. Сигнал пожара снят на 16 этаже. Причина сработки АППЗ - процесс приготовления пищи.

Благодарим Вас за обращение!

Руководитель ТО «Руставели»



Исайченкова О.М.